

CERTIFICAAT

voor de conformiteit van de
productiecontrole in de fabriek

Overeenkomstig de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011
(de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct

**OPSINOX CLV, OPSINOX CLV-OVD, P-RoLuTec-3CEp,
OPSINOX TRIPLEFLOW**

**Concentrische metalen niet geïsoleerde kanaalsystemen en concentrische niet geïsoleerde
metalen driekanaalsystemen voor afvoer van ventilatielucht, verbrandingsgasafvoer- en
luchttoevoerkanalen voor de aansluiting van gesloten verwarmingstoestellen**

zoals geregistreerd door BCCA door middel van een regelmatig gevalideerde productlijst die de scope
van het FPC-systeem weergeeft en op de markt gebracht onder de naam of het handelsmerk

Pronox nv
Venecoweg 22, BE - 9810 Nazareth,

en vervaardigd in de productie-eenheid

Pronox nv
Venecoweg 22, BE - 9810 Nazareth,

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
zoals beschreven in de Bijlage ZA van de norm

EN 14989-2:2007

volgens het systeem 2+ toegepast worden en dat de productiecontrole in de fabriek
volgens de beoordeling overeenstemt met de toepasbare eisen.

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 14-12-2018 en blijft geldig tot 13-12-2023, zolang de geharmoniseerde norm, het
bouwproduct, de AVCP-methodes en de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-eenheid niet op significante wijze gewijzigd
worden, tenzij het door de aangemelde productcertificatie-instelling opgeschort of ingetrokken wordt.

N° certificaat 0749-CPR-BC2-604-17571-EN 14989-2/003-17571 | Geldig van 14-12-2018 tot 13-12-2023

Afgeleverd in Brussel, op 14 december 2018.



ir. B. De Blaere,
Directeur Generaal

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website www.bcca.be.

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-17571-EN 14989-2/003-17571,
afgeleverd op 14 december 2018.

aan Pronox nv in zijn productie-eenheid Pronox nv, Venecoweg 22, BE - 9810 Nazareth, ,

voor concentrische metalen niet geïsoleerde kanaalsystemen en concentrische niet geïsoleerde metalen
driekanaalsystemen voor afvoer van ventilatielucht, verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerkanalen voor de aansluiting
van gesloten verwarmingstoestellen volgens de EN 14989-2:2007.

Versie van het huidige document: 3, Datum: 14 december 2018.

Productlijst

OPSINOX CLV

Concentrisch niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 140 / 250 mm tot 300 / 550 mm.

Rookgaskanaal
T160-P1-W-Vm-L50040-O(00)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal (buitenwand)
Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088 of
Materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088

OPSINOX GASCO

Concentrisch niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
voor een onderdruk/atmosferisch schouwstelsel voor gesloten gashaarden.

Diameters van 100 / 150 mm tot 150 / 200 mm.

Rookgaskanaal
T450-N1-D-Vm-L20040-O(100)
Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088

Luchtkanaal (buitenwand)
Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-17571-EN 14989-2/003-17571,
afgeleverd op 14 december 2018.

OPSINOX CLV-OVD / P-Rolotec-3CEp

Concentrisch niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
voor een overdruk schouwstelsel voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 100 / 150 mm tot 220 / 340 mm.

Rookgaskanaal
T160-P1-W-Vm-L50040-O(25)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal (buitenwand)
Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088 of
Materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088

OPSINOX CLV-CSG

Concentrisch niet geïsoleerde metalen luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
voor een overdruk schouwstelsel voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 130 / 200 mm tot 220 / 340 mm.

Rookgaskanaal
T250-P1-W-Vm-L50040-O(25)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal (buitenwand)
Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088

OPSINOX TRIPLEFLOW OTF1 & OTF2

Concentrische niet geïsoleerd metalen driekanaalsysteem voor luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen
voor afvoer van ventilatielucht, verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerkanaal voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 140/260/380 mm tot 300/550/680 mm.

Rookgaskanaal
T160-P1-W-Vm-L50040-O(00)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal en ventilatiekanaal
Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088 of
Materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088

Gevalideerde scope voor het gecertificeerde FPC-systeem

met betrekking tot het CE-Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
0749-CPR-BC2-604-17571-EN 14989-2/003-17571,
afgeleverd op 14 december 2018.

OPSINOX TRIPLEFLOW OTF3

Concentrische niet geïsoleerd metalen driekanaalsysteem voor luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen voor afvoer van ventilatielucht, verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoerkanalen voor gesloten verwarmingstoestellen.

Diameters van 110/165/300 mm tot 220/340/550 mm.

Rookgaskanaal

T160-P1-W-Vm-L50050-O(00)
materiaal: '50' - 1.4404 volgens EN 10088

Luchtkanaal en ventilatiekanaal

Materiaal: '20' - 1.4301 volgens EN 10088 of
Materiaal: '30' - 1.4307 volgens EN 10088

Deze bijlage is geldig zolang het CE-certificaat geldig is.
De laatste versie wordt ter beschikking gesteld op de website van BCCA.

Afgeleverd in Brussel, op 14 december 2018.



ir. B. De Blaere,
Directeur Generaal